



Кунакова
Игонин Н.А.
10.06.21

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ МНОГООТРАСЛЕВОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
(ММПКХ)**

ул. Матросова, д. 44, г. Озерск Челябинской области, 456785
Тел. (35130) 4-67-74, 4-34-50. Факс: (35130) 4-83-79. E-mail: all_in@ozerskres.ru
ИНН 7422000570, КПП 741301001, ОГРН 1027401181906

09.05.2021 № 01-16-04/2331
на № 28-07-17/1374 от 25.05.2021

Начальнику управления
имущественных отношений
администрации Озерского
городского округа

Братцевой Н.В.

Блюхера ул., 2а, г. Озерск,
Челябинская обл., 456784

Уважаемая Надежда Владимировна!

На Ваш запрос о предоставлении информации в отношении земельного участка с кадастровым № 74:13:1002001:207, площадью, 2000 м² для ведения личного подсобного хозяйства, в 110 м га северо-запад от ориентира – жилой дом, расположенного по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озёрский городской округ, посёлок Метлино, улица Клечковского, д. 5, о возможных точках подключения к сетям энергоснабжения, сообщаю следующее.

Застройщику надлежит запросить в ММПКХ технические условия для проектирования с указанием нагрузок по каждому виду требуемого энергоресурса.

Водоснабжение возможно от сети ø250(сталь) по ул. 50 лет Метлино с установкой в точке врезки нового ж/б колодца ø1500мм и монтажом запорной арматуры. На вводе в здании установить водомерный узел.

Теплоснабжение возможно от тепловой сети по Больничному переулку.

Водоотведение. Сброс стоков возможен в канализационную самотечную сеть ø400мм по ул.Фёдорова, в районе водонапорной башни.

Сроки подключения к сетям определяются договором о подключении. Для заключения договора о подключении (технологическое присоединение) и получения условий подключения заявитель должен направить в адрес ММПКХ заявление о подключении с пакетом документов согласно Постановлению Правительства РФ от 29.07.2013 №644, глава IV, п.90.

Плата за подключение (технологическое присоединение) определяется от величины затребованной нагрузки по каждому ресурсу (Постановление № 62/81 от 16.12.2020 и 48/67 от 29.10.2020 на сайте ММПКХ).

Срок действия технических условий – 2 года.

Приложение: схема участка на 1л.

Управление имущественных отношений	
Вход. №	28-04-16/2652
« 10 » 06 20 21 г.	
кол. листов	77

Главный инженер

В.В. Антипов

Васильев
Уд. 30 сен

Общество с ограниченной ответственностью
«МЕТЛИНОЭНЕРГОСБЫТ»

456799 Челябинская обл. г.Озёрск, пос.Метлино, ул.Центральная 65 тел. 9-47-02 КПП:741301001
р/с 40702810690440001838 в ОАО «Челябинвестбанк» г.Челябинск, БИК:047501779 ИНН:7422047377

№1-018 от 29.06.2021года

на вход.№28-07—17 1565
от 11.06.2021г


В Управление имущественных отношений
Администрации Озёрского городского округа
Челябинской области

Н.В.Братневой

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Направляем технические условия на подключение к сети 220В земельного участка (объекта), с кадастровым номером 74:13:1002001:207, для ведения личного подсобного хозяйства, в 110м на северо-запад от ориентира – жилой дом, расположенного по адресу: 456799 Челябинская обл. г.Озёрск, пос.Метлино, ул.Ключковского, дом 5.

1. Подключение предусмотреть: ТП-30М ф.2 от опоры №14 электроснабжения улицы Ключковского с установкой дополнительной опоры.
2. Разрешенная (максимальная) мощность Рр 3,0кВт (три).
3. По надежности обеспечения электроснабжения потребитель относится к 3-ей категории.
4. В на опоре установить, щит учета аппаратуру защиты от короткого замыкания и перегрузки.
5. Электропроводка и электрооборудование должны монтироваться согласно требованиям ПУЭ и строительных норм и правил.
6. Требования при проектировании:
 1. Выполнить проект электроснабжение от опоры №14 (ТП-30М, ф.2 ВЛЭП).
 2. Выполнить повторное заземление нулевого провода с сопротивлением заземляющего устройства не более 30 Ом.
 3. Выполнить защиту от перенапряжения с установкой ОПН.
 4. Подключение от опоры ВЛ-0,4кВ до шкафа учёта и распределения эл.энергии (ШУРЭ) выполнить изолированным проводом или кабелем расчётного сечения с подвеской на тросе наличие скруток и паяк не допускается.
7. Выполнить проект (проект-схему), в котором должны быть отражены:
 1. Схема внешнего и внутриобъектного электроснабжения с указанием типов и уставок защитных аппаратов, сечений и марок проводов, приборов учёта электроэнергии, способа присоединения к питающей сети.
 2. Ситуационный план расположения электрооборудования, прокладки кабелей, проводов, заземляющих и зануляющих проводников.
 3. Спецификация электрооборудования, изделий и материалов.
8. Объект предоставить к осмотру специалистам Сетевой организации.
9. Все электрооборудование должно удовлетворять требованиям ГОСТ и быть промышленного изготовления, иметь сертификат.
10. Заключить договор электроснабжения электроэнергией.
11. Присоединение электроустановок объекта частной собственности к электрической сети производится персоналом сетевой организации.
12. Настоящие технические условия выданы для выполнения проекта технологического присоединения сетям ООО «Метлиноэнергосбыт» плата за подключение на опоре №14 – 1650 рублей, срок подключения 10 дней (технологическое присоединение).



13. Технические условия действительны до 29.06.2026года. Срок действия может быть продлен после своевременного обращения потребителя (до окончания срока действия настоящих технических условий), но с учётом изменений, произошедших в питающей сети.

Генеральный директор
ООО «Метлинэнергоосвет»



О.А.Сутягин



Общество с ограниченной
ответственностью
«ОЗЕРСКГАЗ»

ул. Красноармейская, 5а, корп.1, г. Озерск,
Челябинской области, 456780
Тел. (35130) 4-59-42 Факс (35130) 4-48-48
E-mail: gorgaz1@yandex.ru
ОКПО 31197203
ИНН 7422030574 КПП 742201001

02.06.21 №01-08/ 329
На № _____ от _____

Игорьков АА
25.06.21

Начальнику
Управления имущественных
отношений администрации ОГО

Н.В. Братцевой

Уважаемая Надежда Владимировна!

На Ваш запрос за № 28-07-17/1376 от 25.05.21 г. о предоставлении информации в отношении земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства в 110 метрах на северо-запад от ориентира жилого дома по ул. Клечковского д. 5 в п. Метлино, в Озерском городском округе,

Отвечаем:

1. Возможная точка подключения к сетям газоснабжения находится в районе между жилым домом по ул. Клечковского 3 и ГРП № 2 в п. Метлино согласно городской схемы газоснабжения в существующий газопровод Ø 108 мм.
2. Оплата за подключение (техническое присоединение) около 9 тыс. рублей.

Главный инженер

А.В. Рыженков

Рыженков Андрей Владимирович
(35130) 4-89-36

